

# GRUPPI PER ASPIRAZIONE SUL SALDATORE



## COMPAC

## E MINICOMPAC



**Gruppi Aspiranti Filtranti** indicati per l'aspirazione fumi direttamente sulla punta del ferro saldatore tramite speciale supporto con tubetto applicato sul saldatore. I Gruppi sono dotati di **Pressostato Differenziale** con segnalazione luminosa e sonora per avviso sostituzione filtri.

Sui Gruppi Aspiranti, dotati di **filtri a Carboni Attivi**, è presente il conta-ore non tacitabile.

I **Gruppi Aspiranti** sono realizzati in due versioni:

- 1) collocazione all'interno dei locali.
- 2) collocazione all'esterno con centralina comandi remota.

| MODELLO    | CODICE  | MISURE cm.<br>LxPxH | COLLETTORI<br>ø mm | PUNTI ASPIRANTI (pag.7) |                | RUMOROSITÀ<br>DB (A) a 1m | ALIMENTAZIONE<br>V / KW | PESO<br>KG. |
|------------|---------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|-------------|
|            |         |                     |                    | tipo A - Ø6mm.          | tipo B - Ø4mm. |                           |                         |             |
| MINICOMPAC | 805.209 | 40x40x75            | 40                 | n. 10                   | n. 15          | 60                        | 380/0,20                | 40          |
| COMPAC     | 805.201 | 50x50x82            | 40                 | n. 15                   | n. 23          | 60                        | 380/0,40                | 48          |
| COMPAC     | 805.202 | 50x50x82            | 50                 | n. 25                   | n. 37          | 62                        | 380/0,75                | 52          |


In funzione degli inquinanti da trattenere, i Gruppi Aspiranti vengono forniti con diverse tipologie di filtri, distinguibili dal suffisso posto dopo il codice del gruppo prescelto, come indicato dalla seguente tabella.

| Tipologia del Gruppo Aspirante                                               | Suffisso da aggiungere al codice prescelto |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Con filtro semi-assoluto EPA, efficienza <b>EN1822:E10</b> VERSIONE STANDARD | nessun suffisso                            |
| Con filtro a <b>Carboni Attivi</b>                                           | --/21                                      |
| Per <b>ESTERNO</b> con centralina remota VERSIONE STANDARD                   | --/20                                      |
| Per <b>ESTERNO</b> con centralina remota e filtro a <b>Carboni Attivi</b>    | --/22                                      |

### FILTRI E RICAMBI PER GRUPPI COMPAC

#### FILTRO SEMI-ASSOLUTO EPA


Setto in carta di microfibra di vetro.  
Realizzazione in minipieghe.  
Telaio in acciaio zincato.  
Efficienza **EN1822:E10**



| MISURE mm.      | codice                  |
|-----------------|-------------------------|
| 305 x 305 h.150 | 810.327<br>(ex 815.036) |

#### FILTRO A CARBONI ATTIVI

Composto da carbone di legna attivato fisicamente.  
Portata max 110 m³/h.  
Superficie specifica 850 mq/gr (bet).  
Indice di adsorbimento test benzene 24 x 100 gr.  
• Peso 4 Kg.



| MISURE mm.     | codice  |
|----------------|---------|
| 300 x 300 h.40 | 810.230 |

**A richiesta: sono disponibili filtri assoluti HEPA e ULPA**